

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/zestaw-klimatyzator-lg-artcool-ac12bhua3-p-6400.html>



## ZESTAW Klimatyzator LG Artcool AC12BH.UA3

|                                            |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| Cena brutto                                | <b>4 709,00 zł</b>         |
| Cena netto                                 | <b>3 828,46 zł</b>         |
| Dostępność                                 | <b>Dostępny</b>            |
| Czas wysyłki                               | <b>48 godzin</b>           |
| Kod producenta                             | <b>AC09BH</b>              |
| Producent                                  | <b>LG</b>                  |
| Zakres regulacji temperatury               | <b>15 - 30</b>             |
| Moc ogrzewania                             | <b>3300 W</b>              |
| Moc chłodzenia                             | <b>2500 W</b>              |
| Zalecana maksymalna wielkość pomieszczenia | <b>26 m<sup>2</sup></b>    |
| Sterowanie                                 | <b>na pilot</b>            |
| Funkcje                                    | <b>chłodzenie, grzanie</b> |
| Marka                                      | <b>LG</b>                  |
| Rodzaj                                     | <b>ścienny</b>             |
| Kod producenta                             | <b>AC09BH</b>              |

### Opis produktu

#### ✓NAJNOWSZY MODEL

- Dodatkowa redukcja hałasu

☐ Cena katalogowa : 7080zł

☐ **Cena promocyjna : 4709zł - ilość sztuk ograniczona**

⚠ **Oszczędzasz: 2371 zł** ☐☐☐

☐ **KOLOR - czarny z efektem lustra.**

☐ **WBUDOWANE Wi-Fi**

☐ **STEROWANIE Z PILOTA**

☐ **SMART DIAGNOSIS**

☐ **AKTYWNA KONTROLA ZUŻYCIA ENERGII**

- ☐ WYŚWIETLACZ ZUŻYCIA ENERGII
- ☐ MOCNE CHŁODZENIE
- ☐ 4 KIERUNKOWY NAWIEW
- ☐ SZYBKIE OGRZEWANIE
- ☐ AUTOMATYCZNE OCZYSZCZANIE
- ☐ CICHĄ PRACĄ JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ
- ☐ TYB NOCNY

## Zaświadczenie tylko dla właścicieli firm do dalszej odsprzedaży



ECOFAN Grzegorz Nocuń  
ul. Dolna 40, Aleksandria Pierwsza, 42-274 Konopiska, NIP 5731360201

....., dnia ..... ➔ **Miejscowość i data**

Od: .....  
.....  
.....  
zwanego/ej dalej Kupującym

➔ **Imię, nazwisko, nazwa firmy  
i adres kupującego**

**Do: ECOFAN Grzegorz Nocuń**  
Aleksandria Pierwsza, ul. Dolna 40  
42-274 Konopiska  
NIP: 5731360201

Oświadczenie do zamówienia nr.....(umowy zakupu)  
niehermetycznie zamkniętych urządzeń napędzonych fluorowanymi gazami cieplarnianymi

➔ **To pole proszę zostawić  
PUSTE**

Kupujący oświadcza, że w stosunku do nabywanego od ECOFAN Urządzenia/Urządzeń **nie jest użytkownikiem końcowym** w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. oraz ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, Dz.U. 2017, poz. 1951, a **Urządzenie/Urządzenia nabywa w celu jego/ich dalszej odsprzedaży**. Jednocześnie ma świadomość, że dalsza sprzedaż Urządzenia/Urządzeń na rzecz użytkownika końcowego wymagać będzie pozyskania przez Kupującego dowodu od użytkownika końcowego, że instalowanie Urządzenia zostanie przeprowadzone przez podmiot posiadający odpowiednie certyfikaty, a sprzedawca niehermetycznie zamkniętych urządzeń napędzonych fluorowanymi gazami cieplarnianymi jest zobowiązany do prowadzenia rejestru sprzedanych urządzeń oraz do przechowywania kopii dowodów, o których mowa w art. 13a ww. ustawy, przez okres 5 lat.

.....  
(pieczęć, czytelny podpis zgodny z reprezentacją w KRS)

➔ **Wszystko według KRS  
Proszę podać Imię i Nazwisko,  
a także zamieścić pieczęć firmy,  
której są Państwo właścicielem.  
Podpis powinien być czytelny**

**Klimatyzator zakupiony w ten sposób jest przeznaczony do dalszej odsprzedaży!!!  
Nie można instalować tego urządzenia bez ważnych dokumentów F-Gaz  
W przypadku dalszej odsprzedaży, klient powinien wykazać  
ważny dokument F-Gaz potwierdzony w UDT**

## \*\*\*UWAGA\*\*\*

Z uwagi na ustawę dz. u. 2017 poz. 1567 z pierwszego stycznia 2018 roku: do zakupu urządzenia zawierającego fluorowane gazy cieplarniane w trosce o dobro naszej planety, wymagane jest spełnienie (przed zakupem lub po) konkretnych warunków.

Przesłanie wypełnionych dokumentów, w których oświadczają Państwo o planowanej instalacji klimatyzacji, także oświadczenie instalatora, że ten klimatyzator zainstaluje i posiada odpowiednie uprawnienia do montażu.

Dokument przeznaczony dla klientów z F-Gaz

**Wypełniamy wszystko jak poniżej:**

**Grupa**  
**ecofan**  
Grzegorz Nocul

ECOFAN Grzegorz Nocul  
ul. Dolna 40, Aleksandria Pierwsza, 42-274 Konopiska, NIP 5731360201

....., dnia ..... r.

**Od:** .....

.....  
zwanego/ej dalej Kupującym

**Do:** ECOFAN Grzegorz Nocul  
Aleksandria Pierwsza, ul Dolna 40  
42-274 Konopiska  
NIP: 5731360201

**Oświadczenie do zamówienia nr.....[umowy zakupu]  
niehermetycznie zamkniętych urządzeń napędzanych fluorowanymi gazami cieplarnianymi**

**Oświadczenie kupującego:**  
Kupujący oświadcza, że w stosunku do nabywanego Urządzenia/Urządzeń jest użytkownikiem końcowym w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. oraz ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, Dz.U. 2017, poz. 1951.  
Instalacja Urządzenia zostanie przeprowadzona przez instalatora lub firmę z uprawnieniami F-GAZ wydanym przez UDT.  
Pełne dane firmy instalacyjnej:  
Nazwa: .....  
Adres: .....  
NIP: .....

**Kupujący**  
(pieczętka, czytelny podpis)

**Oświadczenie instalatora:**  
Instalator oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia do wykonania Usługi, w szczególności posiada odpowiedni certyfikat dla przedsiębiorców: (nazwa certyfikatu) .....  
Instalator oświadcza, że z jego ramienia Usługę wykona osoba posiadająca odpowiedni certyfikat dla personelu: (numer certyfikatu) .....

**Instalator**  
(pieczętka, czytelny podpis)

**Ważne!**  
Proszę o wysyłanie skanów dokumentu, nie zdjęć! Są one nieczytelne po wydrukowaniu. Jeżeli nie mają Państwo skanera to proszę pobrać aplikację na Android: CamScanner lub ScannerPro na iOS. Te aplikacje pozwolą na zadowalającą jakość dokumentu.

**Miejscowość i data**

**Imię, nazwisko i adres**

**To miejsce zostawić PUSTE**

**To miejsce wypełnić danymi instalatora**

**Podpisuje osoba, która kupuje.  
Jeżeli kupującym jest instalator, a jednostka jest przeznaczona na montaż, to i tak podpisuje się tutaj jeszcze raz.**

**Wpisać "F-Gaz"**

**Podać numer dokumentu**

**Podać numer certyfikatu f-gaz, lub wysłać skan jako załącznik**

**Instalator podpisuje się tutaj, nawet jeśli jest kupującym i już podpisał się wyżej!**

**Dokumenty do pobrania znajdują Państwo "scrollując" pod opis aukcji. Znajduje się tam pole, które nazywa się "Dodatkowe informacje".**

Wewnątrz znajdują Państwo dwa załączniki.

⇒ **Regulamin promocji** -> znajduje się tam dokument dla osób fizycznych lub instalatorów, którzy chcą zamontować jednostkę.

⇒ **Regulamin konkursu** -> znajduje się tam dokument tylko dla firm, które chcą odsprzedać klimatyzator dalej.

Jeden z nich jest przeznaczony dla firm, które dalej klimatyzator odsprzedają dalej

Tego klimatyzatora, firma kupująca bez f-gaz nie ma prawa zainstalować.

(opcja jest dostępna tylko dla firm i działa wedle poniższego przepisu)

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006, Rozdział III - wprowadzanie do obrotu i kontrola stosowania, Artykuł 11 ust. 4 każdy przedsiębiorca może zakupić niehermetyczne urządzenie klimatyzacyjne napełnione fluorowanymi gazami cieplarnianymi składając oświadczenie że urządzenie przeznaczone jest do transportu i dalszej odsprzedaży dla użytkownika końcowego.

Drugi dokument jest przeznaczony dla klienta lub instalatora. Jeżeli jesteś instalatorem, po prostu wypełniasz dokument. Jeżeli jesteś klientem, musisz mieć nawiązaną współpracę z firmą instalacyjną.

Regulamin promocji - F-Gazy oświadczenie

Należy ten dokument w całości wypełnić i przesłać na nasz adres e-mail.

Zastrzegamy sobie prawo do anulowania transakcji, jeżeli dokumenty nie zostaną wypełnione lub weryfikacja certyfikatu lub firmy będzie niepomyślna.

Z góry dziękujemy za zakupy i miło nam, że zainteresowali się Państwo naszą ofertą

## KOMPLET Z ZESTAWEM MONTAŻOWYM

>>Klimatyzator LG Artcool AC09BH.UA3 (jednostka zewnętrzna)

>>Klimatyzator LG Artcool AC12BK.NSJ (jednostka wewnętrzna)

□ **UVnano™**

Usuwa 99,99% \* bakterii za pomocą światła UV LED, aby wentylator generujący powiew był czysty i świeży.

-----

1.



2.



## ✂ KOMPLET ZAWIERA

- 1 □ Klimatyzator jednostka wewnętrzna
- 2 □ Klimatyzator jednostka zewnętrzna

- 
- **WBUDOWANE Wi-Fi**
  - **STEROWANIE Z PILOTA**
  - **SMART DIAGNOSIS**

▣ **AKTYWNA KONTROLA ZUŻYCIA ENERGII**

▣ **WYŚWIETLACZ ZUŻYCIA ENERGII**

▣ **MOCNE CHŁODZENIE**

▣ **4 KIERUNKOWY NAWIEW**

▣ **SZYBKIE OGRZEWANIE**

▣ **AUTOMATYCZNE OCZYSZCZANIE**

▣ **CICHA PRACA JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ**

▣ **TYB NOCNY**

-----

## ▣ Dane techniczne:

-----

→ jednostka wewnętrzna: **AC12BK.NSJ**

→ jednostka zewnętrzna: **AC12BK.UA3**

→ Wydajność chłodzenia: **0,89 / 3,5 / 4,04 kW**

→ Wydajność grzania

☼ przy +7°C: **0,89 / 4,0 / 5,1 kW**

\* przy -7°C: **3,0 kW**

-----

→ Pobór mocy (nom.)

\* chłodzenie: **1080 W**

☼ grzanie +7°C: **1050 W**

→ EER / SEER: **3,24 / 6,6 W**

→ Klasa energetyczna: **A++ / A+**

→ Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wew.

\* chłodzenie: **19/27/35/41 dB**

☼ grzanie: **-/27/35/41 dB**

→ Poziom mocy akustycznej jedn. wew.(chłodzenie; maks.) **59 dB**

-----

→ Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zew.

\* chłodzenie: **48 dB**

☼ grzanie: **50 dB**

→ Poziom mocy akustycznej jedn. zew.(chłodzenie; maks.) **65 dB**

→ Przepływ powietrza

\*chłodzenie: **180/252/450/600/750 m3/h**

🌀grzanie: **-/336/432/600/- m3/h**

→Zdolność osuszania: **1,3 l/h**

-----  
→Wymiary jednostki wewnętrznej: **837 x 308 x 192 mm**

→Waga jednostki wewnętrznej (netto): **9,9 kg**

→Wymiary jednostki zewnętrznej: **717 x 495 x 230 mm**

→Waga jednostki zewnętrznej (netto): **26 kg**

→Zakres pracy jednostki zewnętrznej

\*chłodzenie: **-10~48 oC**

🌀grzanie: **-10~24 oC**

→Zasilanie: **220-240 V / 50 Hz**  
-----

